

It-Tek AS  
v/Sven Mikkelsen  
Vadskjæret – Havnegate 12  
3263 Larvik

Larvik, 19.06.2021

## **Terrenginngrep Gartnerløkka 2-16 – Gbnr. 1002/61.**

Vi viser til brev fra byggesaksbehandler Lindstad i Larvik kommune av 8/6-2021, og har følgende kommentarer / forslag:

Pkt. 1. Vi anbefaler at skråningen sikres i følge vedlagte skisse, med steinblokker i 2 lag, totalt ca 1 meters høyde.

Skråningen over blokkene graves ut til skråning < 1:1, som er stabil for denne type masser. I tillegg kles skråningen med matjord som tilsås.

Pkt. 2. Bilder tatt nylig viser at det sannsynligvis må være gravd på eiendommen i Rekkevikløkka av andre. Kummen i forkant stikker opp ca 0,5 meter over bakkenivå. I tillegg er terrenget ved gjerdet mot naboen også et godt stykke høyere enn det «nye» terrengnivå hos Rekkevikløkka.

Vår maskinfører bedyrer at han ikke har gravd det ut slik.

Pkt. 3. Besvares av It-Tek AS.

Mvh

Tom R. Jacobsen  
Daglig leder  
Larsen Maskin AS  
91599100